

TROŠKOVNIK

NARUČITELJ: Dom za odrasle osobe Sv.Frane

PREDMET: Zamjena kotla i plamenika centralnog grijanja

MJESTO: Zadar

R.br.	OPIS	JED.MJ.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1.	Demontaža starog kotla i plamenika Vađenje iz kotlovnice i zbrinjavanje	kom	1,000		
2.	Dobava i ugradnja toplovodnog kotla Nazivni toplinski učin : 200 kW Dozvoljena pogonska temperatura: 95°C Dozvoljen radni tlak: 4 bara Normni stupanj iskorištenja min 88% Volumen kotlovske vode min 280 l Automatika kotla vremenski regulirana sa osjetnikom vanjske temperature sve kao Viessmann Vitoplex 200 sa automatikom kotla Viessmann Vitotronic 200 ili jednakovrijedno	Kom	1,000		
3.	Izrada cijevne mreže i spajanje opreme press fittingom sve kao Viega ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja pumpe za zaštitu kotla nazivnog otvora NO 32 i protoka min 3,2m ³ /h sve kao Wilo Pico 30/1-6 ili jednakovrijedno	kpl	1,000		
4.	Plamenik na loživo ulje kapaciteta od 72-330 kW dvostupanjske izvedbe sa uljnom pumpom i automatikom sve kao proizvod Weishaupt WL 30 Z ili jednakovrijedno	kom	1,000		
5.	Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe za grijanje kapaciteta min: 10m ³ /h visina dizanja: H > 4 m proizvod kao Wilo Yonos Maxo ili jednakovrijedno (jedna za montažu, druga u pričuvi)	kom	2,000		
6.	Dobava i ugradnja troputog ventila sa motorom Spajanje na elektroinstalaciju	kpl	1,000		

7.	Puštanje u pogon plamenika Puštanje u pogon ugrađene opreme Regulacija rada Izdavanje jamstva i uputstva za korištenje	kpl	1,000		
UKUPNO cijena bez PDV-om					
PDV-e					
UKUPNO cijena s PDV-om					

Napomena: u cijenu uključiti radove i opremu za vađenje kotla (dizalica), proboje i krpanja, električarske radove i sve potrebno za ispravan rad kotlovnice